

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/7386/CHN/CHANDAULI/36/CFO

दिनांक: 03-06-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **B B S INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **277, CHAHANIYA, CHANDAULI** तहसील - **CHANDAULI** जिसमें तलों की संख्या **1** एवं बेसमेन्ट की संख्या **0** है जिसकी ऊँचाई **3.50 mt.** तथा प्लॉट एरिया **1313.90 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **B B S INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।
"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : NATIONAL BUILDING CODE OF INDIA-2016. PART 4 FIRE AND LIFE SAFETY. TABLE 7 MINIMUM REQUIREMENTS FOR FIRE FIGHTING INSTALLATIONS.

निर्गत किये जाने का दिनांक: **08-06-2019**

स्थान: **CHANDAULI**



हस्ताक्षर-

SUBHASH SINGH

3E38FAA70DACA9C97BFB40AC25DE09D1DC84F356

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

चन्दौली।

पत्रांक : एफएस/फा.रि.नि./ (का.प्र.प)-2019

दिनांक: जून 08, 2019

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य

बी0 बी0 एस0 इण्टरनेशनल स्कूल

सुर्तापुर, चहनियाँ, चन्दौली।

विषय : शैक्षिक भवन हेतु अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के संबंध में।

संदर्भ : आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक : 03.06.2019

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रार्थना-पत्र के संबंध में पूर्व निर्मित एवं संचालित विद्यालय भवन बी0 बी0 एस0 इण्टरनेशनल स्कूल सुर्तापुर, चहनियाँ, चन्दौली का अग्निसुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया, आख्या निम्नवत् है:-

- 1- विद्यालय भवन भूतल पर निर्मित एवं संचालित है।
- 2- विद्यालय भवन का कुल प्लॉट एरिया 1313.90 वर्गमीटर है।
- 3- विद्यालय भवन के भूतल का कुल कवर्ड एरिया 807.84 वर्गमीटर है।
- 4- विद्यालय भवन की ऊंचाई 3:50 मीटर निर्मित है।
- 5- विद्यालय में निरीक्षण के समय भूतल पर 13 कमरे पक्का निर्मित पाये गये।
- 6- विद्यालय भवन तक अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक पहुँच सकती है।
- 7- भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था भारतीय मानक आई0एस0: 15683::2006 के अनुरूप की गयी है, जो निरीक्षण के समय कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाये गये।
- 8- प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी दी गयी।
- 9- विद्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जायेगा।
- 10- विद्यालय भवन की विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदक को इस शर्त के साथ अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि बी0 बी0 एस0 इण्टरनेशनल स्कूल, सुर्तापुर, चहनियाँ, चन्दौली में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण/प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त अग्निशमन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण/परीक्षण/प्रशिक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/स्वामी/प्रबंधक की होगी। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अकार्यशील/अनुपलब्ध पाये जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(सुभाष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
चन्दौली